



**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЖЕЖНИЙ СТАНДАРТ»**

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 2/3Г, офіс №1, ідентифікаційний код 39073940

Ліцензія ДСНС України серія АЕ №291822 від 10.07.2014

---

Ректору Подільського  
державного аграрно-технічного  
університету

Іванишину Володимиру  
Васильовичу

32300 Хмельницька область м.  
Кам'янець-Подільський вул.  
Шевченка, 13

**ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК**

протипожежного стану об'єкта

08 серпня 2017 року приватним підприємством "ПОЖЕЖНИЙ СТАНДАРТ" (ліцензія серія АЕ №291822 від 10.07.2014р.) проведено оцінку протипожежного стану Подільського державного аграрно-технічного університету території, будівель, споруд та приміщень, за адресою:

- навчальних корпусів та студентської їдальні у кварталі по вул. Шевченка, 13;
- навчального корпусу по вул. Шевченка, 12;
- навчальних корпусів у кварталі по пр. Грушевського, 1/21;
- навчальних корпусів у кварталі по пр. Грушевського, 2/8;
- гуртожитку № 1 по вул. Шевченка, 12а;
- гуртожитку № 2 по вул. Шевченка, 12б;
- гуртожитку № 3 по вул. Тімірязєва, 144а;
- приміщень ботанічного саду у кварталі по вул. Л. Українки, 64;
- лабораторії при м'ясокомбінаті по вул. М. Харченка, 24.

Експертизою встановлено:

Територія очищена від горючого сміття. Протипожежні відстані між будівлями та спорудами, технологічними установками на території відповідають вимогам ДБН 360-92\*\*. Усі будівлі III-го ступеню вогнестійкості (стіни цегляні, перекриття залізобетонне). Освітлення електричне, експлуатація електроустановок відповідає вимогам ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року N 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1143/13017

(у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року N 91). Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, затискачів. Місця з'єднання жил проводів і кабелів, а також з'єднувальні та відгалужувальні затискачі мають мінімальний перехідний опір. Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проведено у 2017 електроработаторією при ПДАТУ. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не допускається.

Заклад забезпечено телефонним зв'язком. Опалення - центральне водяне. Системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря відповідають вимогам ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування". Керівником підприємства визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначено відповідальних за пожежну безпеку приміщень, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Інструкціями встановлений протипожежний режим, який включає: порядок утримання шляхів евакуації; порядок застосування відкритого вогню; порядок використання побутових нагрівальних приладів; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір'я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень; порядок відключення від мережі електроживлення обладнання у разі пожежі; порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок; порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні; порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, вимкнення електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. Працівники ознайомлені з вимогами пожежної безпеки на інструктажах під час проходження пожежно-технічного мінімуму. У коридорах вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. У навчальних кабінетах розміщено лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які зберігаються у шафах, на стелажах, або на стаціонарно встановлених стояках. Заняття з пожежовибухонебезпечними речовинами та матеріали в навчальних кабінетах не проводяться. Приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення відповідають ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT). З кожного приміщення передбачено по одному евакуаційному виходу безпосередньо на коридор. Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з приміщень. Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують встановлену ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог. Кількість первинних засобів пожежогасіння визначено відповідальним за пожежну безпеку на об'єкті окремо для кожного поверху та приміщення, відповідно до наказу МВС № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697. Переносні вогнегасники розміщені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не



більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення. Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється.

Зовнішнє пожежогасіння передбачено від 10 пожежних гідрантів, які справні і утримується таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями. Біля місця розташування пожежних гідрантів у наявності покажчики з нанесеними на них: літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі. Внутрішнє пожежогасіння передбачено від пожежних кранів, які обладнані пожежними рукавами та стволами однакового діаметру.

В результаті проведеної експертизи протипожежного стану території, будівель та приміщень Подільського державного аграрно-технічного університету виявлено наступні порушення чинних протипожежних норм та правил:

1. В усіх будівлях та приміщеннях Подільського державного аграрно-технічного університету необхідно провести ремонт та обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Інженерне обладнання будинків і споруд".
2. Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, піддати вогнезахисному оброблянню, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелажів відповідно до розділу III п.2.5 наказ міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697.

Спираючись на вищезазначене встановлено, що робота адміністрації Подільського державного аграрно-технічного університету по усуненню протипожежних недоліків на підвідомчих об'єктах проводиться на належному рівні. Навчальні та навчально - допоміжні корпуси університету відповідають вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки для підготовки фахівців всіх спеціальностей, згідно профілю навчального закладу та спеціальностей затверджених Міністерством освіти і науки України.

Директор ПП "ПОЖЕЖНИЙ СТАНДАРТ"

М.П.

«08» серпня 2017 р.



В.В.Шеремет





Серія АЕ

# ЛІЦЕНЗІЯ

№ 291822

## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

(найменування органу ліцензування, що видав ліцензію)

Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме:

(вид господарської діяльності)

- Оцінка протипожежного стану об'єктів.

Приватне підприємство "ПОЖЕЖНИЙ СТАНДАРТ"

(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи	39073940
Місцезнаходження юридичної особи	29016, Хмельницька область,
або місце проживання фізичної особи -	м. Хмельницький, вул. Молодіжна,
підприємця	буд. 2/3Г. офіс I
Номер та дата рішення	№ 350/4676/2014 від 09.07.2014
Строк дії ліцензії	необмежений
Наявність додатка	не має

Заступник Голови



(підпис)

В.Ф. Стоєцький

(прізвище, ініціали)

Дата видачі ліцензії 10.07.2014 р.



71647

09.10.2014 року № 1422253401276

**ВИТЯГ  
З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ**

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта\*

39073940

(Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЖЕЖНИЙ СТАНДАРТ"

Податкова адреса суб'єкта господарювання:

УКРАЇНА, 29016, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, БУД. 2/3Г, КВ (ОФІС) 1

Місце провадження господарської діяльності:

м. Хмельницький, вул. Молодіжна, буд 2/3, оф 1

Дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування: 01.10.2014 року

Група та ставка платника єдиного податку:

4

група

відсотків до розміру мінімальної заробітної плати  
або

із реєстрацією ПДВ

5

ставка у відсотках до доходу

X

без реєстрації ПДВ

Перелік видів господарської діяльності першої та другої груп згідно з КВЕД ДК 009:2010 (КВЕД-2005)

Код згідно з КВЕД

Назва згідно з КВЕД

Дата формування витягу

09.10.2014 року

Найменування контролюючого органу, що видав витяг  
2225 ДПІ У М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

Дата видачі витягу року

Примітка.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Перший заступник начальника



І.В.Мустаєва  
(прізвище, ініціали)